

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

№ п/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства у смт. Богданівці, Хмельницької ТГ, Хмельницького району, Хмельницької області	Позначення	Витрати води	
			м³/1000 м³	тис.м³/рік
Розділ 1. Втрати питної води в водопровідному господарстві				
1	Витоки води, в т.ч.	W ₁	85,158	6,293
1.1	Витоки при підйомі і очищенні	W ₁₁	0	0
1.2	Витоки води з трубопроводів при аваріях	W ₁₂	1,809	0,134
1.2.1	Втрати на витікання води при аваріях	W ₁₂₁	0,26	0,019
1.2.2	Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії	W ₁₂₂	1,549	0,114
1.3	Приховані витоки води з трубопроводів	W ₁₃	34,306	2,535
1.3.1	Витоки пов'язані з протіканням через стики і стіни трубопроводів	W ₁₃₁	9,594	0,709
1.3.2	Витоки води, яка протікає через невиявлені свищі	W ₁₃₂	24,712	1,826
1.4	Витоки води з ємнісних споруд	W ₁₄	33,454	2,472
1.5	Витоки води через нещільності арматури	W ₁₅	15,589	1,152
1.5.1	Витоки води при протіканні через ущільнення при несправностях	W ₁₅₁	12,744	0,942
1.5.2	Витоки внаслідок просочування води крізь закриту арматуру	W ₁₅₂	2,845	0,21
1.6	Витоки води на водорозбірних колонках	W ₁₆	0	0
2	Необліковані втрати питної води, в т.ч.	W ₂	27,274	2,015
2.1	Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки	W ₂₁	1,945	0,144
2.1.1	Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки	W ₂₁₁	1,778	0,131
2.1.2	Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки	W ₂₁₂	0,059	0,004
2.1.3	Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності	W ₂₁₃	0,108	0,008
2.2	Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води	W ₂₂	0	0
2.3	Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з	W ₂₃	12	0,887

	<i>мережі</i>			
2.4	<i>Втрати води на протипожежні цілі</i>	W_{24}	13,329	0,985
2.4.1	Втрати на пожежогасіння	W_{241}	13,154	0,972
2.4.2	Втрати на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять	W_{242}	0,175	0,013
РАЗОМ	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої (покупної) води	W_1, W_2	112,432	8,308
Розділ 2. Технологічні витрати питної води у водопровідно – каналізаційному господарстві				
1	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві	W_B	28,619	2,115
1.1	<i>Технологічні витрати на виробництво питної води</i>	W_1	0	0
1.1.1	Технологічні витрати води на випуск осаду з відстійників або освітлювачів	W_{11}	0	0
1.1.2	Витрати води на промивку швидких фільтрів	W_{12}	0	0
1.1.3	Витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання	W_{13}	0	0
1.2	<i>Технологічні витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня</i>	W_{100d}	0,217	0,016
1.3	<i>Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води</i>	W_2	28,402	2,099
1.3.1	Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж	W_{21}	6,749	0,499
1.3.2	Технологічні витрати на власні потреби НС	W_{22}	0	0
1.3.3	Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію РЧВ	W_{23}	21,653	1,6
№ п/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства	Позначення	Витрати води	
1.4			м³/1000 м³	тис.м³/рік
	<i>Технологічні витрати води на допоміжних об'єктах</i>	W_3	0	0
1.5	<i>Витрати води на господарсько – питні потреби працівників підприємства</i>	W_4	0	0
1.6	<i>Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів, ЗСО</i>	W_5	0	0
2	Витрати води у каналізаційному господарстві	W_K	6,407	0,474
2.1	<i>Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод</i>	W_{K1}	6,213	0,459
2.1.1	Технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод	W_{K11}	6,213	0,459

2.1.2	Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій	W_{K12}	0	0
2.2	<i>Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів</i>	W_{K2}	0	0
2.3	<i>Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення</i>	W_{K3}	0,194	0,015
2.4	<i>Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані</i>	W_{K4}	0	0

Секретар міської ради

Віталій ДІДЕНКО

Директор УМК «Озерна»

Валентина ТИМОШЕНКО

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

№ п/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства у с. Івашківці, Хмельницької ТГ, Хмельницького району, Хмельницької області	Позначення	Витрати води	
			м³/1000 м³	тис.м³/рік
Розділ 1 Втррати питної води в водопровідному господарстві				
1	Витоки води, в т.ч.	W ₁	97,338	0,488
1.1	Витоки при підйомі і очищенні	W ₁₁	0	0
1.2	Витоки води з трубопроводів при аваріях	W ₁₂	7,24	0,036
1.2.1	Втрати на витікання води при аваріях	W ₁₂₁	2,553	0,013
1.2.2	Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії	W ₁₂₂	4,687	0,024
1.3	Приховані витоки води з трубопроводів	W ₁₃	48,3	0,242
1.3.1	Витоки пов'язані з протіканням через стики і стіни трубопроводів	W ₁₃₁	9,163	0,046
1.3.2	Витоки води, яка протікає через невиявлені свищі	W ₁₃₂	39,137	0,196
1.4	Витоки води з ємнісних споруд	W ₁₄	3,53	0,018
1.5	Витоки води через нещільності арматури	W ₁₅	38,268	0,192
1.5.1	Витоки води при протіканні через ущільнення при несправностях	W ₁₅₁	31,284	0,157
1.5.2	Витоки внаслідок просочування води крізь закриту арматуру	W ₁₅₂	6,984	0,035
1.6	Витоки води на водорозбірних колонках	W ₁₆	0	0
2	Необліковані втрати питної води, в т.ч.	W ₂	25,328	0,127
2.1	Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки	W ₂₁	13,328	0,067
2.1.1	Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки	W ₂₁₁	13,095	0,066
2.1.2	Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки	W ₂₁₂	0,059	0
2.1.3	Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності	W ₂₁₃	0,174	0,001

2.2	<i>Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води</i>	W_{22}	0	0
2.3	<i>Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі</i>	W_{23}	12	0,06
2.4	<i>Втрати води на протипожежні цілі</i>	W_{24}	0	0
2.4.1	Втрати на пожежогасіння	W_{241}	0	0
2.4.2	Втрати на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять	W_{242}	0	0
РАЗОМ	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої (покупної) води	W_1, W_2	122,666	0,615
Розділ 2 Технологічні витрати питної води у водопровідно – каналізаційному господарстві				
1	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві	W_B	37,272	0,187
1.1	<i>Технологічні витрати на виробництво питної води</i>	W_1	0	0
1.1.1	Технологічні витрати води на випуск осаду з відстійників або освітлювачів	W_{11}	0	0
1.1.2	Витрати води на промивку швидких фільтрів	W_{12}	0	0
1.1.3	Витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання	W_{13}	0	0
1.2	<i>Технологічні витрати води на промивку свердловини і підтримання в ній необхідного рівня</i>	$W_{1доо}$	1,595	0,008
1.3	<i>Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води</i>	W_2	35,677	0,179
1.3.1	Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж	W_{21}	15,745	0,079
1.3.2	Технологічні витрати на власні потреби НС	W_{22}	0	0
1.3.3	Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію РЧВ	W_{23}	19,932	0,1
№ п/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства	Позначення	Витрати води	
1.4			м³/1000 м³	тис.м³/рік
	<i>Технологічні витрати води на допоміжних об'єктах</i>	W_3	0	0
1.5	<i>Витрати води на господарсько – питні потреби працівників підприємства</i>	W_4	0	0
1.6	<i>Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів, ЗСО</i>	W_5	0	0
2	Витрати води у каналізаційному господарстві	W_K	0	0
2.1	<i>Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод</i>	W_{K1}	0	0

2.1.1	Технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод	W_{K11}	0	0
2.1.2	Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій	W_{K12}	0	0
2.2	<i>Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів</i>	W_{K2}	0	0
2.3	<i>Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення</i>	W_{K3}	0	0
2.4	<i>Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані</i>	W_{K4}	0	0

Секретар міської ради

Віталій ДІДЕНКО

Директор УМК «Озерна»

Валентина ТИМОШЕНКО

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

№ п/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства у с. Копистин, Хмельницька ТГ, Хмельницького району, Хмельницької області	Позначення	Витрати води	
			м³/1000 м³	тис.м³/рік
Розділ 1 Втрати питної води в водопровідному господарстві				
1	Витоки води, в т.ч.	W ₁	248,836	1,125
1.1	Витоки при підйомі і очищенні	W ₁₁	0	0
1.2	Витоки води з трубопроводів при аваріях	W ₁₂	11,832	0,054
1.2.1	Втрати на витікання води при аваріях	W ₁₂₁	1,416	0,006
1.2.2	Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії	W ₁₂₂	10,416	0,047
1.3	Приховані витоки води з трубопроводів	W ₁₃	186,358	0,843
1.3.1	Витоки пов'язані з протіканням через стики і стіни трубопроводів	W ₁₃₁	3,989	0,018
1.3.2	Витоки води, яка протікає через невиявлені свищі	W ₁₃₂	182,369	0,825
1.4	Витоки води з ємнісних споруд	W ₁₄	8,189	0,037
1.5	Витоки води через нещільності арматури	W ₁₅	42,457	0,192
1.5.1	Витоки води при протіканні через ущільнення при несправностях	W ₁₅₁	34,708	0,157
1.5.2	Витоки внаслідок просочування води крізь закриту арматуру	W ₁₅₂	7,749	0,035
1.6	Витоки води на водорозбірних колонках	W ₁₆	0	0
2	Необліковані втрати питної води, в т.ч.	W ₂	26,699	0,121
2.1	Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки	W ₂₁	14,699	0,066
2.1.1	Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки	W ₂₁₁	14,529	0,066
2.1.2	Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки	W ₂₁₂	0,059	0
2.1.3	Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності	W ₂₁₃	0,111	0,001

2.2	<i>Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води</i>	W_{22}	0	0
2.3	<i>Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі</i>	W_{23}	12	0,054
2.4	<i>Втрати води на протипожежні цілі</i>	W_{24}	0	0
2.4.1	Втрати на пожежогасіння	W_{241}	0	0
2.4.2	Втрати на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять	W_{242}	0	0
РАЗОМ	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої (покупної) води	W_1, W_2	275,535	1,246
Розділ 2 Технологічні витрати питної води у водопровідно – каналізаційному господарстві				
1	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві	W_B	33,818	0,153
1.1	<i>Технологічні витрати на виробництво питної води</i>	W_1	0	0
1.1.1	Технологічні витрати води на випуск осаду з відстійників або освітлювачів	W_{11}	0	0
1.1.2	Витрати води на промивку швидких фільтрів	W_{12}	0	0
1.1.3	Витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання	W_{13}	0	0
1.2	<i>Технологічні витрати води на промивку свердловини і підтримання в ній необхідного рівня</i>	$W_{1доо}$	1,769	0,008
1.3	<i>Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води</i>	W_2	32,049	0,145
1.3.1	Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж	W_{21}	9,935	0,045
1.3.2	Технологічні витрати на власні потреби НС	W_{22}	0	0
1.3.3	Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію РЧВ	W_{23}	22,114	0,1
№ п/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства	Позначення	Витрати води	
1.4			м³/1000 м³	тис.м³/рік
	<i>Технологічні витрати води на допоміжних об'єктах</i>	W_3	0	0
1.5	<i>Витрати води на господарсько – питні потреби працівників підприємства</i>	W_4	0	0
1.6	<i>Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів, ЗСО</i>	W_5	0	0
2	Витрати води у каналізаційному господарстві	W_K	0	0
2.1	<i>Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод</i>	W_{K1}	0	0

2.1.1	Технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод	W_{K11}	0	0
2.1.2	Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій	W_{K12}	0	0
2.2	<i>Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів</i>	W_{K2}	0	0
2.3	<i>Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення</i>	W_{K3}	0	0
2.4	<i>Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані</i>	W_{K4}	0	0

Секретар міської ради

Віталій ДІДЕНКО

Директор УМК «Озерна»

Валентина ТИМОШЕНКО